



LTD «UG-PLAST»

ИНН/КПП 0916000312/091701001 ОГРН 1050900708814 ОКПО 73658121

Р/счет 40702810060310100708; Кор. Счет 30101810600000000660

БНК 040702660 Северо-Кавказский Банк СБ РФ г. Ставрополь

369000; КЧР: г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5

Тел/факс: +7(8782)21-44-44

### BULETIN DE ANALIZE

Plăci celulare din policarbonat, marca "ECOPOL", cu grosimea de 4 mm

TR 2291-001-73658121-13

Criteriul	Norma TR	Conform rezultatelor testelor	Procedura de testare
Aspect	transparent	transparent	TR 2291-001-73658121-13
Dimensiunile plăcii, mm: Lungime: Lățime: Grosime:	6.000 2.100 4	6.010 2.105 3,9 - 4,1	GOST 26433.0* GOST 26433.1*
Toleranța la forma dreptunghiulară, mm, max.	10	5	TR 2291-001-73658121-13
Greutatea specifică, kg/m <sup>2</sup>	0,65	0,65	TR 2291-001-73658121-13
Planeitate, mm, max.	10	5	TR 2291-001-73658121-13
Dilatarea termică liniară, %, max.	3	3	GOST 30673*
Grosime strat stabilizare UV, μm	30	30	TR 2291-001-73658121-13
Conținut stabilizator UV în masă, %, max.	1	0,8	TR 2291-001-73658121-13
Capacitatea de transmitere a luminii, %, min.	85 - 88	85 - 88	GOST 15875-80*
Raza minimă de curbare, mm	500	500	GOST 8564*
Rezistența la tracțiune, MPa	≥72	72	GOST 11262*
Rezistența la tracțiune, alungire la rupere, %	≥65	65	GOST 11262*
Duritate Shore	≥40	41	GOST 4647*
Temperatura Vicat de înmuiere în aer, °C	≥150	180	GOST 15088*
Index de transparență și strălucire, min.	89	90	TR 2291-001-73658121-13
Index de îngălbenire și albastru	1,35	1,4	TR 2291-001-73658121-13
Rezistența la îngheț. Fără modificări vizibile pe suprafața mostrei.	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*
Rezistența la intemperii / expunere în aer liber. Fără modificări vizibile pe suprafața mostrei (crăpături, decolorări).	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*
Rezistența la impact la temperature scăzute. Fără modificări vizibile pe suprafața	- 40 + 120	- 40 + 120	GOST 30973*

mostrei.			
----------	--	--	--

Toleranța la greutate:  $\pm 1\%$ .

Toleranța dimensională:  $\pm 5\%$ .

Notă: -Indicele de igienă corespunde TY 2291-001-73658121-13.

Produsele sunt certificate, certificat \* соответствия № РОСС RU. АВ 24. Н 0506\* valabilitate  
\*24.02.2012- 23.02.2015.

Concluzia CCD: Plăcile celulare din policarbonat corespund cerințelor TY 2291-001-73658121-13.

Reprezentant managementul calității

Abuzyarov Dmitry  
*Semnătură indescifrabilă.*

M.P.

